

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchshoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сакмарскому,
Октябрьскому и Тюльганскому районам

(наименование органа государственного надзора)

Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, 51, тел. 83533023901
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 142/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Междугорный детский сад»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Заведующей МБДОУ «Междугорный детский сад» Кудрявцевой Г.Н.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Сакмарского, Октябрьского и Тюльганского районов по пожарному надзору № 142
от « 22 » сентября 2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 2 » октября 2017 г. по 12 ч 00 мин. « 26 » октября 2017 г.
проведена проверка

*Старшим инспектором ОНД и ПР по Сакмарскому, Октябрьскому и Тюльганскому районам Фи-
латовым Александром Владимировичем*

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Междугорный детский
сад», по адресу: Октябрьский район, п. Междугорный, ул. Школьная 1*

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующей Кудрявцевой Г.Н.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ковры не закреплены надежно к полу.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 39	01.10.18	
2	Допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (спальное помещение)	Правила противопожарного режима в РФ: п. 35	01.10.18	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (спальное помещение)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.3	01.10.18	
4	В полу на пути эвакуации ведущем непосредственно наружу допущен перепад высот без устройства лестницы или пандуса. (спальное помещение)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	01.10.18	
5	Допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (музыкальный зал)	Правила противопожарного режима в РФ: п. 35	01.10.18	
6	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (музыкальный зал)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.3	01.10.18	
7	В полу на пути эвакуации ведущем непосредственно наружу допущен перепад высот без устройства лестницы или пандуса. (музыкальный зал)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	01.10.18	
8	Допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа. (игровая комната)	Правила противопожарного режима в РФ: п. 35	01.10.18	
9	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (игровая комната)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.3	01.10.18	
10	В полу на пути эвакуации ведущем непосредственно наружу допущен перепад высот без устройства лестницы или пандуса. (игровая комната)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	01.10.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Сакмарскому,
Октябрьскому и Тюльганскому районам
Филатов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» октября 2017 г.



Предписание для исполнения получил:



Заведующая МБДОУ «Междугорный детский сад» Кудрявцева Г.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99